

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wodnej sieci ciepłowniczej „W<sub>P,C</sub>” za 2021 r. wynosi:

$$W_{P,C} = 7,805$$

Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do wodnej sieci ciepłowniczej wytworzonego w kogeneracji w 2021 r. wynosi:

$$\alpha_{D,H} = 0,00\%$$

Wskaźniki obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii oraz w oparciu o dane za 2021 r